防爆合格证

证　　号：　CCRI 25.1649X

持 证 单 位：　重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

生 产 单 位：　重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

产 品 名 称：　科里奥利质量流量计

型 号 规 格：　MFM□

防 爆 标 志：　Ex db ib ⅡC T6 Gb；Ex ib tb ⅢC T80℃ Db

技 术 文 件：　Q/CQCY 001-2025

图　　号：　MFM-000

备　　注：　见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 3836.31-2021

发 证 日 期：　2025 年 9 月 10 日

有 效 期 至：　2030 年 9 月 9 日

批　　准：

煤科（北京）检测技术有限公司

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街 5 号 6 号楼　　电话：010-89268018

防爆合格证查询网址：http://jc.ccritc.com.cn

防爆合格证(附页)

证　　号：　CCRI 25.1649X

1. 额定电压：AC 220V/DC 24V，额定功率：≤5W；

2.防护等级：IP67；

3.□代表口径(mm)：030 代表 DN3；060 代表 DN6；150 代表 DN15;200 代表 DN20；250 代表 DN25；400 代表 DN40；500 代表 DN50；800 代表 DN80；10 代表 DN100；151 代表 DN150;201 代表 DN200;251 代表 DN250；

4.“X”代表产品使用时需配接具有相应防爆等级并已取得 CCC 证书的电缆引入装置；

5.设备安装时齐纳式安全栅和外壳必须可靠接地；

6.关联检验报告编号：2025540547。

煤科（北京）检测技术有限公司
（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街 5 号 6 号楼　　电话：010-89268018
防爆合格证查询网址：http://jc.ccritc.com.cn